

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  
ГОСПОДАРСТВА**

11704 Житомирська область, м. Новоград-Волинський,  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 43 тел/факс (04141) 5-25-43  
E-mail : vodanv@rambler.ru

р/р 26008012872700 ПуАТ «УкрСиббанк»  
МФО 351005 код 03343806

« 16 » червня 2017 р. № 344

Показники якості води за 16 червня 2017 р.

№ п/п	Показники	Од. виміру	Р.Случ водозабір		Питна вода, що надходить в мережу	
			Норматив (1)	Факт.	Норматив (2)	Факт.
1	Запах	бали	3-4	2	2	1
2	Забарвленість	градуси	81-120	45	20	10
3	Каламутність	мг/дм <sup>3</sup>	Не більше 5000	4,88	0,58	0,58
4	Водневий показник	один.рН	6,4-8,5	7,72	6,5-8,5	7,45
5	Залізо загальне	мг/дм <sup>3</sup>	Не більше 1,0	0,41	0,2	0,07
6	Загальна жорсткість	ммоль/дм <sup>3</sup>	7,0	4,60	7,0	4,50
7	Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	250,0	28,0	250,0	41,0
8	Хлор залишковий	мг/дм <sup>3</sup>	-	-	0,5	0,30
9	Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	250,0	26,0	250,0	36,0
10	Алюміній залишковий	мг/дм <sup>3</sup>	-	-	0,20	0,06
11	Амоній	мг/дм <sup>3</sup>	1,00 (N)	0,37	0,5 (NH <sub>4</sub> )	0,015
12	Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	0,050(N)	0,00072	0,5(NO <sub>2</sub> )	0,0016
13	Нітрати	мг/дм <sup>3</sup>	1,0(N)	0,145	50,0 (NO <sub>3</sub> )	1,1
14	Фториди	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,18	0,70	0,10
15	Поліакріламід залишковий	мг/дм <sup>3</sup>	-	-	2,0	<0,01
16	Окиснюваність перманганатна	мгО/дм <sup>3</sup>	15,0	9,92	5,0	4,48
17	Розчинний кисень	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	7,0-5,0	8,56	-	-
18	Лужність	ммоль/дм <sup>3</sup>	6,5	3,9	-	-
19	Марганець	мг/дм <sup>3</sup>	1,0	0,15	0,05	0,020
20	Загальне мікробне число	КУО/см <sup>3</sup>	тисячі	350	100	4
21	Загальні коліформи	КУО/см <sup>3</sup>	24000	24000	відсутність	відсутні

- ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання
- ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Начальник ВХБЛ



Чеснокова В.М.